




VOIMALAN SUUNNITTELUPARAMETRIT

Teho AC	12 MW
Liityntäteho	12 MVA
Teho DC	13,01 MWp
DC/AC suhde	1.08
Aurinkopaneeli	18 592 KPL, Hanersun 700 W 2384x1303x35
Teline	Maa-asennus 30°
Telinekoko	2x28 & 2x14
Riviväli	10 metriä
Atsimuutti	0°
Pinta-ala	17,7 ha

434-484-34-45

434-484-41-4

Suunn_KH	Pvm. 13.12.2024	Rakennuskohteen nimi ja osoite	Lehti 1/1
Piirt. KH	Pvm. 13.12.2024	Torpparinmäen Aurinkopiisto	Proj.nro
Tark. MK	Pvm. 13.12.2024	434-484-41-4; 424-484-34-45	Mittakaava 1:2000
Hyv. AR	Pvm. 13.12.2024	Torpparinmäentie 93, 07955 Loviisa	Koko A1
 Oomi Solar Oy		Piirustuksen sisältö	Muutos
		Asemapiirros	